

46. BMA Mosy

05.10.2017 - 16:20

Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr wurden wir zu einem Einsatz bei der Firma Mosy alarmiert. Die Brandmeldeanlage hatte automatisch Alarm ausgelöst. Bei der Erkundung durch uns vor Ort konnte der ausgelöste Melder lokalisiert werden. Die Brandmeldeanlage wurde außer Betrieb gesetzt. Die Einsatzstelle wurde an den Geschäftsführer übergeben. Es wurde festgelegt, dass eine Brandschutzfirma die Anlage überprüfen und instandsetzen muß.